



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BEDNJA
KLASA: 310-01/23-01/03
URBROJ: 2186-13-01/01-23-4
Bednja, 24. studenog 2023.

**Svim gospodarskim
subjektima koji su
preuzeli PDP**

PREDMET: Odgovori na pitanja ponuditelja u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Nabavka LED lampi“, evidencijski broj nabave: JN-41/23
- dostavlja se

1. Upit gospodarskog subjekta

Upit:

U svrhu izrade svjetlotehničkog proračuna i odabira najoptimalnije opreme molimo da stavite na raspolaganje podatke o profilu / profilima prometnica za koje nabavljate svjetiljke. Bez navedenog podatka zainteresirani gospodarski subjekti nisu u mogućnosti izraditi svjetlotehnički proračun, a koji predstavlja dokaz koji zahtjevate troškovnikom.

Odgovor:

Nerazvrstana cesta klase M6, visina na koju se montira svjetiljka je 8 metra, udaljenost između svjetiljke je 40 metra, širina prometnice je 3,5 metra i udaljenost svjetiljke od ruba prometnice je 2 metra.

2. Upit gospodarskog subjekta

Upit:

Troškovnikom kao jednu od karakteristika LED cestovne svjetiljke zahtjevate „Primarni optički poklopac od kaljenog ravnog stakla debljine 5 mm“. U daljnjim zahtjevima navodite „otpornost na udarce: min IK09“. Molimo da nam pojasnite kako ovaj zahtjev pridonosi osiguranju kvalitete i sigurnosti svjetiljke? Koja je svrha propisivanja minimalne debljine pokrova ako su svjetiljke već testirane i posjeduju traženu otpornost na vanjske mehaničke udare? Iz ovog se čini da bi propisivanje minimalne debljine zaštitnog pokrova moglo predstavljati dodatnu specifikaciju kojom se ograničava konkurenciju. U postupcima bilo kakve nabave javne ili jednostavne nabave važno je osigurati transparentnost, pravednost i nediskriminaciju kako bi se omogućila jednakost svim potencijalnim ponuđačima pa Vas pozivamo da navedeni zahtjev za debljinom stakla uklonite obzirom da je nelogičan i budući da je jedini mjerodavni dokaz otpornosti certifikat izdan od akreditiranog laboratorija ili tijela za navedeno područje što se u konačnici potvrđuje i ENEC certifikatom koji tražite.

Odgovor:

Primarni optički poklopac od kaljenog ravnog stakla debljine 5 mm izbacujemo iz troškovnika.

Sukladno navedenom je izmijenjen Troškovnik te objavljen zajedno s Odgovorom na pitanja. Budući da je došlo do značajne izmjene dokumentacije Naručitelj je produžio rok za dostavu ponuda te je sukladno navedenome objavljen novi Poziv za dostavu ponuda.

S poštovanjem,

Osoba zadužena za kontakt
Martina Bačić, mag.oec.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.