



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BEDNJA**

KLASA: 310-01/23-01/03

URBROJ: 2186-13-01/01-23-9

Bednja, 28. studenog 2023.

**Svim gospodarskim
subjektima koji su
preuzeli PDP**

PREDMET: Odgovori na pitanja ponuditelja u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Nabavka LED lampi“, evidencijski broj nabave: JN-41/23

- dostavlja se

5. Upit gospodarskog subjekta

Upit:

U Troškovniku se u opisu zahtjeva koje treba zadovoljavati cestovna svjetiljka nalazi zahtjev „silikonska brtva“. Obzirom da za brtvljenje postoje i drugi također kvalitetni materijali predlažemo Naručitelju da dopuni zahtjev na način da se traži „Brtva od silikona, poliuretana ili jednakovrijedno“. Na taj način Naručitelj ne ograničava postupak već proširuje mogućnost dobivanja ponuda sa kvalitetnijom opremom.

Odgovor:

Ne prihvaća se navedeni prijedlog. Naime naručitelj već dugi niz godina prati kvarove na svojoj infrastrukturi, te u dosadašnjoj praksi nikada nije bilo problema sa svjetiljkama koje imaju brtvljenje sa silikonskom brtvom, dok je sa svim drugim svjetiljkama koje su imale drugačiji način brtvljenja bilo problema. Isto tako analizom tržišta širom EU postoji nekolicina renomiranih proizvođača koji nude isti način brtvljenja, te se omogućuje sudjelovanje većeg broja ponuditelja, a istovremeno sprječava nuđenje proizvoda niže, ispodprosječne kvalitete.

6. Upit gospodarskog subjekta

Upit:

U Troškovniku se u opisu zahtjeva navodi zahtjev za „Brzi konektor IP66 za spajanje svjetiljke na mrežu bez otvaranja kućišta.“ – Molimo Naručitelja pojašnjenje zašto postavlja zahtjev za navedeni konektor ako se svjetiljka ne isporučuje s kablom (isti se ne navodi nigdje u zahtjevima). Obzirom da je ovo postupak dobave opreme koja ne uključuje montažu konektor je nešto što bi trebao isporučiti instalater zajedno s kablom. Sukladno tome molimo Naručitelja da revidira zahtjev kako bi sve bilo jasno, precizno i nedvojbeno definirano. Ukoliko tražite konektor, onda bi isti trebalo navesti kao zasebnu stavku u Troškovniku.

Odgovor:

Ne prihvaća se navedeni prijedlog. Naime, prilikom pisanja natječajne dokumentacije, dogodila se omaška u troškovniku, te je trebao biti zahtjev da se traže svjetiljke tvornički preožičene sa kabelom duljine min. 2m i brzim IP66 konektorom. Sukladno dugogodišnjoj praksi i iskustvu, za naručitelja je povoljnija opcija da svjetiljka bude unaprijed ožičena i da na sebi ima brzi konektor u IP66 zaštiti i kao takova bude isporučena. Isto tako sukladno projektantskom iskustvu, te u konačnici i željama investitora, a sve na način kojim se postiže optimalno rješenje za rekonstrukciju javne rasvjete, omogućuje se sudjelovanje većeg broja ponuditelja, a istovremeno sprječava nuđenje proizvoda niže, ispodprosječne kvalitete. Ovim putem investitor mijenja natječajnu dokumentaciju na način da u troškovnik dodaje stavku: "Svjetiljka treba biti tvornički preožičena sa kabelom duljine min. 2m i brzim konektorom u IP66 zaštiti".

Sukladno navedenom je izmijenjen Troškovnik te objavljen zajedno s Odgovorom na pitanja. Budući da je došlo do značajne izmjene dokumentacije Naručitelj je produžio rok za dostavu ponuda te je sukladno navedenome objavljen novi Poziv za dostavu ponuda.

S poštovanjem,

Osoba zadužena za kontakt
Martina Bačić, mag.oec.

